

Załącznik Nr 1

do

Założeń do Planu Strategicznego rozwoju SPZOZ – Wolsztyn na lata 2010 – 2020

Wolsztyn 04-06-2007

Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn – Oddziały .

Sporządzający :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Maciej Gmiał
Zakładowy Inspektor BHP i P-Poż
Maciej Gmiał

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miadziołko
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn 04-06-2007

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 97077342

Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Przyjęć Pomocy Doraźnej

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni-dezynfektora .	Zakup urządzenia	§11 pkt 8	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r.
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią .	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miodziółko
SPECJALISTA CHIRURG

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
54-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 970773426

Wolsztyn 04-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Internistyczny**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni-dezynfektora	Zakup urządzenia	§11pkt.7	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r.
Nieodpowiednia powierzchnia pokoi łóżkowych	Zmniejszenie ilości łóżek	§19a,b,c	
Brak pokoju jednoosobowego z węzłem sanitarnym .	Wykonanie węzła sanitarnego podczas gruntownego remontu	§20	
Brak dostępu do łóżek z trzech stron	Reorganizacja oddziału po remoncie	§21	
Brak możliwości wyprowadzania każdego łóżka bez przesuwania innych	Reorganizacja pokoi łóżkowych po remoncie	§23	
Połączenie ścian z podłogą nie jest bezszczelinowe.	Wymiana wykładzin podczas remontu	§37pkt3	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach diagnostycznych uruchamianych bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	
Brak ustępu dla odwiedzających	Wykonanie ustępu podczas gruntownego remontu	Załącznik 1 /II/4/5	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miodońko
SPECJALISTA CHIRURG

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
54-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 970773426

Wolsztyn 04-06-2006

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Rehabilitacji**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni-dezynfektora	Zakup urządzenia	§11pkt.7	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006
Występują progi pomiędzy pokojami chorych a holem	Przebudowa progów	§15 pkt 1	
Nieodpowiednia powierzchnia pokoi łóżkowych	Zmniejszenie ilości łóżek	§19a,b,c	
Brak pokoju jednoosobowego z węzłem sanitarnym .	Wykonanie pokoju podczas remontu	§20	
Brak dostępu do łóżek z trzech stron	Reorganizacja pokoi	§21	
Brak możliwości wyprowadzania każdego łóżka bez przesuwania innych	Reorganizacja pokoi	§23	
Połączenie ścian z podłogą nie jest bezszczelinowe	Wymiana wykładzin podłogowych	§37pkt3	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach diagnostycznych uruchamianych bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	
Brak ustępu dla odwiedzających	Wykonanie WC podczas remontu	Załącznik 1 /II/4/5	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie

Jerzy Miadziółko
SPECJALISTA CHIRURG

Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Dziecięcy

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni-dezynfektora	Zakup urządzenia	§11 pkt 7	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006
Oddział przechodni	Przebudowa całego oddziału	§13	
Brak pokoju jednoosobowego z węzłem sanitarnym	Wykonanie pokoju podczas kapitalnego remontu	§ 20	
Brak dostępu do łóżek z trzech stron	Reorganizacja oddziału	§21	
Brak możliwości wyprowadzania łóżka bez przestawiania innych	Reorganizacja oddziału	§23	
Brak szatni i pomieszczenia higieniczno sanitarnego dla rodziców lub opiekunów	Wykonanie pokoju kapitalnego podczas remontu	§28	
Brak połączenia bezszczelinowego ścian z podłogami	Zmiana wykładzin	§37 pkt.3	
Ściany częściowo przystosowane do mycia i dezynfekcji .	Dostosowanie ścian podczas remontów	§38	
Brak odpowiedniej szerokości drzwi w salach pacjentów	Dostosowanie otworów podczas kapitalnego remontu	§41	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinecie zabiegowym uruchamiane bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45 pkt.2	
W oddziale dzieci młodszych brak przeszklonych drzwi	Dostosowanie drzwi podczas kapitalnego remontu	Załącznik nr 1 rozdział VI pkt 5	
Brak pomieszczenia sanitarno -higienicznego przystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych	Dostosowanie jednego z istniejących pomieszczeń	Załącznik nr 1 rozdział II pkt 5	
Brak Izolatki spełniającej wymagania §24	Wykonanie izolatki podczas kapitalnego remontu	Załącznik nr 1 rozdział VI pkt 2	
Brak pomieszczenia dla pobytu rodziców.	Wykonanie pokoju kapitalnego podczas remontu	Załącznik nr 1 rozdział VI pkt. 7	
Brak zabezpieczenia w niektórych oknach .	Zamontowanie zamków w klamkach okiennych	Załącznik nr 1 rozdział VI pkt. 8	

Sporządzający : Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Maciej Gmiał

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu
Z-ca Dyrektora
d/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr inż. Jan Kuropatwa

Wolsztyn dnia 04-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Chirurgiczny**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Zmniejszenie ilości łóżek w dwóch pokojach (powyżej 5 łóżek)	Reorganizacja pokoi	§18	Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z 10-11-2006r.
Brak dostępu do łóżek z trzech stron	Reorganizacja pokoi	§21	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią .	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	
Brak ustępu dla odwiedzających	Wykonanie WC podczas remontu	Załącznik 1/II/4/5	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Mielczolko
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn dnia 27-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Chirurgiczny**

**Blok operacyjny wyposażony w pokój przygotowania pacjenta .
Z uwagi na powierzchnię bloku operacyjnego opracowano i jest wdrożona procedura
czasowego rozdziału ruchu brudnego i czystego na drogach komunikacyjnych bloku
operacyjnego.**

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

Panstwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Ekonomicznych
mgr inż. Jan Kuropatwa

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
34-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 97077342

Wolsztyn dnia 04-06-2007

Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Anestezjologii Intensywnej Opieki Medycznej

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni -dezynfektora	Zakup urządzenia	§11 pkt 7	Zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią .	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Mądziolko
SPECIALISTA CHIRURG

Wolsztyn dnia 04-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Oddział Położniczo Ginekologiczny**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak myjni-dezynfektora	Zakup urządzenia	§11 pkt 7	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r.
Brak dostępu do łóżek z trzech stron	Reorganizacja pokoi łożkowych	§21	
Brak możliwości wyprowadzania łóżka bez przesuwania innych	Reorganizacja pokoi łożkowych	§23	
Brak połączenia bezszczelinowego podłogi ze ścianą	Zmiana wykładzin podczas remontu	§37pkt.3	
Brak wymaganej szerokości drzwi	Wymiana drzwi na zgodne z rozporządzeniem	§41	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45pkt2	
Brak ustępu dla odwiedzających	Wykonanie podczas remontu	Załącznik nr 1/II/4/5	
Brak śluz umywalkowo-fartuchowych na oddziale noworodkowym	Wykonanie podczas remontu	Załącznik nr 1/IV/1/2	

Sporządzający :

Maciej Gmiał

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Mądziółko
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn 04-06-2007

Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn część ogólna.

1. Wykonanie pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych pod względem fachowym i sanitarnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia. -§ 7 .
2. Wykonanie pomieszczenia Fizjoterapii pod względem fachowym i sanitarnym zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia .
1. Wykonanie pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji - § 35
2. Wykonanie sterylizatorni lub podpisanie umowy ze sterylizatornią zlokalizowaną poza obiektem posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP - § 36
3. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla pawilonu Północnego -§ 17 pkt 1/3 .

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miałczotko
SPECJALISTA CHIRURGA

Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

dr n. med. Andrzej Trybusz

**PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	061 854-48-00
- PWIS w Poznaniu	061 852-99-18
- fax	061 852-50-03
- e-mail	inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	061 854-48-50 061 854-48-51 061 854-48-52 061 854-48-56
- tel/fax	061 854-48-09
- e-mail	nadzor.zapobiegawczy@wsse-poznan.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie

otrzymano dnia 05 LIP 2007

L.dz. 1311

skierowano do BHP

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

skr. pocztowa 97

www.wsse-poznan.pl

oryginał/kopia

29. 06. 2007

NS-72/12-15/07

Poznań,

Dyrektor

SP ZOZ w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu przekazuje uwagi do programu dostosowawczego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. /Dz. U. 2006r. Nr 213 poz.1568/ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W przedstawionym programie:

- **Ocena pomieszczeń izby przyjęć i pomocy doraźnej**
Program dostosowawczy szpitala spójny z uwagami zawartymi w załączniku do protokołu kontroli kompleksowej nr ON-HK-426/4-2/07.
- **Ocena oddziału chirurgicznego**
Program dostosowawczy szpitala spójny z uwagami zawartymi w załączniku do protokołu kontroli kompleksowej nr ON-HK-426/4-2/07.
- **Ocena oddziału anestezjologii i intensywnej opieki medycznej**
Program dostosowawczy szpitala spójny z uwagami zawartymi w załączniku do protokołu kontroli kompleksowej nr ON-HK-426/4-2/07.
- **Ocena oddziału położniczo – ginekologicznego**
Program dostosowawczy szpitala spójny z uwagami zawartymi w załączniku do protokołu kontroli kompleksowej nr ON-HK-426/4-2/07.
- **Ocena bloku operacyjnego**
Program dostosowawczy szpitala nie obejmuje tej jednostki organizacyjnej. Według załącznika do protokołu z kontroli kompleksowej stwierdzono następujące uchybienia:

- brak pokoju przygotowania pacjenta,
- brak zachowania w obrębie bloku operacyjnego rozdziału, materiału czystego od brudnego zużytego oraz brudnych narzędzi.

- **Ocena oddziału dziecięcego**

W programie dostosowawczym szpitala nie ujęto punktu:

- wyznaczenie pomieszczenia sanitarno – higienicznego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- **Ocena oddziału internistycznego**

W programie dostosowawczym szpitala nie ujęto punktu:

- w pomieszczeniu brudownika brak myjni – dezynfektora.

Bez usunięcia powyższych braków nie jest możliwe dokonanie uzgodnienia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Otrzymują:

- adresat,

Do wiadomości:

- PSSE - Wolsztyn,
- a/a.

Zastępca Państwowego wojewódzkiego
inspektora Sanitarnego
w Poznaniu

J. Kucma-Napierała
Jadwiga Kucma-Napierała
dr n. biologicznych

K.C.

**PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 061 854-48-00
- PWIS w Poznaniu 061 852-99-18
- fax 061 852-50-03
- e-mail inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 061 854-48-50 061 854-48-51
- fax 061 854-48-52 061 854-48-56
- e-mail 061 854-48-09
- e-mail nadzor.zapobiegawczy@wsse-poznan.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
otrzymano dnia 09 LIP. 2007
L. dz. 1350
skierowano do BHP

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
skr. pocztowa 97
www.wsse-poznan.pl

NS – 72/12-15/07

Poznań,

oryginał/kopia

05. 07. 2007

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 53 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r., Nr 213, poz. 1568),

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu po zapoznaniu się z programem dostosowania **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3**, z dnia 11.06.2007r., oraz uzupełnieniem do „programu” z dnia 27.06.2007r. wykonanym pod kierownictwem Dyrektora Szpitala – Jerzy Miadziołko,

uzgadnia przedstawiony program pozytywnie.

Uzasadnienie:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawionego ww. programu stwierdza, iż stan faktyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, w chwili obecnej nie odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r., Nr 213, poz. 1568).

W programie tym wskazano rozwiązania w formie dostosowania, dobudowania i adaptacji pomieszczeń oraz zakupu i montażu niezbędnych urządzeń. Zmiany te w znaczący sposób mogą wpłynąć na poprawę warunków sanitarno - higienicznych.

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem dyrektora jednostki i po zrealizowaniu przedstawionego programu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3 będzie odpowiadał pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeniom i urządzeniom zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 213, poz. 1568).

Na podstawie § 53 ust. 2 ww. rozporządzenia, zakład opieki zdrowotnej, prowadzący działalność w dniu wejścia w życie przepisu, niespełniający określonych wymagań, ma obowiązek dostosować pomieszczenia i urządzenia w terminie do dnia 31.12.2012r.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn,

Do wiadomości:

1. PSSE – Wolsztyn,
2. a/a.



Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
[Signature]
dr n. med. Andrzej Trybusz

K.C.

Wolsztyn 08-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Wolsztyn ul. Poznańska 32
Obra ul. Szkolna 13
Świętno ul. Mickiewicza 22**

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W WOLSZTYNIE
Zakładowy Inspektor BHP i P-POŻ


Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie


Jerzy Miodziółko
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn dnia 08-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Filia Wolsztyn ul. Poznańska 32**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Brak bezszczelinowego połączenia ścian z podłogami	Zmiana połączenia podczas remontu	§11 pkt 7	Zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią .	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	

Sporządzający :

Maciej Gmiał

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miadziński
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn dnia 08-06-2007

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Świętno**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Dostosowanie wejścia podczas remontu	§ 15 pkt 2 .	Zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r
Brak bezszczerelinowego połączenia ścian z podłogami	Zmiana połączenia podczas remontu	§11 pkt 7	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	

Sporządzający :

Maciej Gmiat

Kierownik zakładu

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Maciej Gmiat
SPECJALISTA

Wolsztyn dnia 08-06-2007

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 97077342

**Program Dostosowawczy SPZOZ Wolsztyn
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Obra**

Opis stanu istniejącego	Sposób rozwiązania		Termin wykonania
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Dostosowanie wejścia podczas remontu	§ 15 pkt 2 .	Zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10-11-2006r
Brak bezszczelinowego połączenia ścian z podłogami	Zmiana połączenia podczas remontu	§11 pkt 7	
Brak baterii ciepłej i zimnej wody w gabinetach zabiegowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią	Systematyczna wymiana	§45pkt.2	

Sporządzający :

Maciej Gmiąt

Kierownik zakładu

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska
tel. 068 347 73 00, fax 384-25-90
NIP 923-15-06-721, REGON 97077342

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Miodłotko
SPECJALISTA CHIRURG

Wolsztyn 11-06-2007

Oświadczenie

Oświadczam, że pomieszczenia SPZOZ w Wolsztynie Przychodnia Lekarza Rodzinnego Obra, Świętno, Wolsztyn zostaną dostosowane do warunków zawartych w wydanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (DZ.U. Z2006r.,nr 213,poz.1568)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Jerzy Mianziolko
SPECJALISTA CHIRURG



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

☎ Centrala
☎ Dyrektor
☎ Z-ca dyrektora d/s adm.-ekon.
☎ Główny księgowy
FAX: 0-68/384-25-90

0-68/347-73-00
0-68/384-25-90
0-68/384-26-65
0-68/347-73-59

NIP: 923-15-06-721

Adres:
ul. Wschowska 3
64-200 WOLSZTYN
woj. Wielkopolskie
REGON: 970773426

e-mail: spzoz_w@poczta.onet.pl, www.spzoz.w.pl



Wolsztyn dnia 11.06.2007

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie
ul. Drzymały 16
64-200 Wolsztyn**

Szpital:

- Oddział ch. wewnętrznych
- Chirurgiczny
- Położniczo - ginekologiczny
- Dziecięcy
- Noworodkowy
- Rehabilitacyjny z fizjoterapią
- ZPO
- Anestezjologii i Int. Terapii
- Blok operacyjny a przyjęć
- i Ratownictwo Medyczne
- POZ
- Laboratorium
- Bakteriologia
- Punkt Krwiodawstwa
- RTG, USG
- EKG, Holter
- Mammograf
- Endoskopia
- Apteka

L.dz. 1122007

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
przesyła program dostosowawczy Przychodni Lekarza Rodzinnego Wolsztyn ,
Obra , Świętno do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.
(Dz. U. Z 2006. , nr 213,poz. 1568) .**

**Jednocześnie informujemy , że w związku z zakończeniem użytkowania pomieszczeń
budynku przy ulicy Poznańskiej 32 z dniem 15-12-2007r., gabinety należące do
SPZOZ Wolsztyn zostaną przeniesione z tego budynku.**

Pozostanie tylko Przychodnia Lekarza Rodzinnego Filia Wolsztyn .

Poradnie specjalistyczne:

- Chirurgiczna
- Ortopedyczna
- Położniczo - Ginekologiczna
- Neurologiczna
- Kardiologiczna
- Urologiczna
- Medycyny Pracy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Języna Radziółko
Specjalista Chirurgii

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WOLSZTYNIE**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w W o l s z t y n i e

otrzymano dnia 27 CZE. 2007

L.dz. 126/1

skierowano do BHP

ul. M. Drzymały 16

64-200 Wolsztyn

www.psse-wolsztyn.pl

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

068 3842071

- Dyrektor PSSE

068 3845663

- faks

068 3842071

- e-mail

sekretariat@psse-wolsztyn.pl

- Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego

068 3842071

- faks

068 3842071

- e-mail

nadzor.zapobiegawczy@psse-wolsztyn.pl

oryginal/kopia

Wolsztyn, dnia 25.06.2007r.

NS-71/1-102/07

**SPZOZ Wolsztyn
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn**

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.jedn. Dz.U.Nr 122 z 2006r., poz. 851 z zm.), oraz § 53 ust.3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz.1568)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

po zapoznaniu się z :

- Wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmujący przychodnię lekarza rodzinnego w Wolsztynie, Obrze i Świątnie z dnia 08.06.2007r. dotyczącym zaopiniowania programu dostosowawczego w/w zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz.1568)
- Programem dostosowawczym w/w. zakładu SPZOZ do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
- Oświadczenie kierownika zakładu z dnia 11.06.2007r.

opiniuje pozytywnie

przedłożony program dostosowawczy w/w zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz.1568).

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ul. Wschowska 3 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o zaopiniowanie programu dostosowawczego w/w zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz.1568).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawionego programu dostosowawczego stwierdza, iż stan pomieszczeń faktyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmujący przychodnię lekarza rodzinnego w Wolsztynie, Obrze i Świetnie w chwili obecnej nie odpowiada wymogom zawartych w przepisach zawartych ww. rozporządzenia.

W programie tym, wskazano rozwiązania, które zlikwidują istniejące odstępstwa oraz terminy ich wprowadzenia w życie. Dołączono również oświadczenie kierownika jednostki, że w programie uwzględnił wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład zakładu opieki zdrowotnej.

Wskazane przez SPZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn w przychodniach lekarza rodzinnego w Wolsztynie, Obrze i Świetnie terminy dostosowania istniejących odstępstw do warunków określonych w przepisach są zgodne z terminem określonym w cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. i odpowiadają potrzebom tego Zakładu.

wykonano w 3 egz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wolsztynie
z up. M. Rutkiewicz
lek. med. Maciej Wojciechowski
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Do wiadomości:

1. NS w/m.
2. HK w/m

M.K.